

Настоящий стандарт организации распространяется на двери металлические противопожарные «ДМП», люк, предназначенные для заполнения проемов в стенах, перегородках в жилых и общественных зданиях и сооружениях, а также в цехах заводов и предприятий, в помещениях, где предусмотрены противопожарные преграды, в вентиляционных шахтах, в трансформаторных подстанциях и др., на путях эвакуации людей. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53303 двери металлические противопожарные «ДМП» и люк «ЛМП» должны обладать пределом огнестойкости EI 60 и двери дымогазонепроницаемые противопожарные «ДМП» (с остеклением менее 25 процентов) с пределом огнестойкости: тип заполнения проемов 1 - EI 60; тип заполнения проемов 2 - EI 30.

В зависимости от количества дверных полотен двери противопожарные металлические «ДМП» выпускаются в следующем ассортименте:

О – одностворчатая,

Д – двустворчатая,

сторона прилегания притвора (левая, правая):

П – правая,

Л – левая,

с – с остеклением менее 25 процентов.